

Утверждаю
Директор
ГБУ ДО РК «Спортивная
школа водных видов спорта»

_____ С.В. БОГОВАРОВ

«__» _____ 2023г.

**ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА»**

**г. Симферополь,
2023**

Программа вводного противопожарного инструктажа с работниками Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республике Крым «Спортивная школа водных видов спорта» (далее - Программа инструктажа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 22.12.2020г.) (далее - Закон № 69-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018г.), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила противопожарного режима), пунктом 1 приложения № 2 приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»).

Вводный инструктаж (далее - Инструктаж) проводится с работниками Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Республике Крым «Спортивная школа водных видов спорта» (далее - ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта») проводится:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную;
- с лицами, командированными, прикомандированными на работу в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»;
- с иными лицами, осуществляющими работу в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», по решению директора ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта».

Инструктаж в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» могут проводить:

- директор ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» (далее - Работодатель);
- работник, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, назначенный директором ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»;
- работник, назначенный директором ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» ответственным за проведение противопожарного инструктажа;
- иные лица по решению директора ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта».

1. Вопросы изучения Инструктажа
 - 1.1. Общие сведения об ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»:
 - Вид деятельности;
 - Режим работы;
 - Специфика деятельности.
 - 1.2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.
 - 1.3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта».
 - 1.4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.
 - 1.5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации.
 - 1.6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта». Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
 - 1.7. Обязанности и порядок действий работников ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.

2. Общие положения

- 2.1. Программа инструктажа устанавливает основные требования пожарной безопасности в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» и распространяется на всех работников и посетителей.
- 2.2. Наряду с настоящей Инструкцией следует руководствоваться иными нормативными документами, инструкциями ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», которые содержат требования пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке.

2.3. ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» имеются помещения относящиеся к категории «Е» (взрывоопасные) а именно газовая котельная, гараж, складские помещения, помещение водоподготовки.

Все вышеперечисленные особенности и специфика ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» в отношении условий пожаро- и взрывоопасности обязывает ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» уделять особое внимание противопожарной профилактике.

3. Изучение и содержание территории, здания, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»

3.1. Проезды, проходы и подъезды к колодцам пожарных гидрантов, используемым в целях пожаротушения, доступы к наружным лестницам и пожарному инвентарю необходимо содержать в исправном состоянии и доступными для использования (они должны быть всегда свободными). Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, снега и льда.

3.2. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери можно закрывать только на внутренние, легко открывающиеся запоры.

3.3. С целью обеспечения оперативной эвакуации персонала и посетителей ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных в целях эвакуации.

3.4. В соответствии с Правилами противопожарного режима разработан порядок содержания первичных средств пожаротушения в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта». К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (внутренний противопожарный водопровод, огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

3.4.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

3.4.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода обязаны быть укомплектованы стволами и рукавами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Надо не реже одного раза в полгода производить перекатку рукавов на новую скатку.

3.4.3. Пожарные шкафы, где размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для хранения ключей и опломбирования.

3.4.4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже 2-х раз в год. Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.

3.4.5. При выборе, размещении и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями норм пожарной безопасности (раздел XIX Правил противопожарного режима).

3.4.6. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие нагревательных приборов, на высоте от пола не выше 1,5 м (от верхнего края огнетушителя), в шкафах пожарных кранов, в отдельных шкафах или в специальных тумбах. Огнетушители надо содержать в исправном состоянии, время от времени осматривать, проводить проверку и своевременно перезаряжать. Огнетушители делятся на переносные (массой до 15 кг) и передвижные (массой не меньше 15 кг, но не больше 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащим веществом (ОТВ), смонтированных на тележке. Исходя из применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на основные типы: водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП), углекислотные (ОУ) и др. По типу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на следующие: закачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с газогенерирующим элементом, с термическим элементом и др. По назначению, исходя из вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют для тушения загорания следующих объектов: твердых горючих веществ, жидких горючих веществ, газообразных горючих веществ, металлов и металлосодержащих веществ, электроустановок, которые находятся под напряжением. Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых в целях защиты конкретного объекта ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», определяют по нормам пожарной безопасности.

3.5. При эксплуатации помещений ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» запрещается:

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- монтировать глухие металлические решетки на окнах и приямках на окнах подвалов;

- устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и прочие горючие материалы;
- применять на путях эвакуации горючие материалы в целях отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок на лестничных клетках;
- снимать предусмотренные проектными решениями двери эвакуационных выходов из поэтажных холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток;
- производить изменения объемно-планировочных решений, вследствие которых ухудшаются условия безопасной эвакуации, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
- эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять, уходя из помещений, находящиеся под напряжением радиоприемники, персональные компьютеры, бытовые электронагревательные приборы.

3.6. Запрещено курение на территории и в помещениях ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», помимо мест на территории, специально отведенных и оборудованных для курения. На указанной территории размещаются знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации

4.1. Пожаров в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» до настоящего времени не было и на настоящий момент нет.

4.2. Основными причинами пожаров являются:

- неисправность оборудования, нарушение технологического процесса;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок;

- нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей;
- неосторожное обращение с огнем;
- другие причины: нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, взрывы, самовозгорание веществ и материалов, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и пр.), грозовые разряды, нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий и др.

4.3. В соответствии со статистикой максимальное количество пожаров и возгораний возникает по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – более 30% от общего числа загораний, на втором месте - неосторожное обращение с огнем (чуть менее 30%).

5. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», в области пожарной безопасности, ответственность работников за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

5.1. Работники ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» отвечают за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству.

5.2. Согласно статье 34 Закона № 69-ФЗ работники ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- соблюдать в помещениях и на территории ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» требования пожарной безопасности, приказ по ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» «Об установлении противопожарного режима» и поддерживать противопожарный режим;
- соблюдать меры безопасности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- работники, которые отвечают за проведение массовых мероприятий (спортивные соревнования и др.) на территории ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», обязаны перед их началом тщательнейшим образом осмотреть помещения на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц.
- все работники, вновь принятые на работу, должны проходить противопожарный инструктаж, проводимый должностными лицами, на которых директор ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» своим приказом возложил эти обязанности

- при обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них пожарную службу охраны. Сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по номерам телефонов любых сотовых операторов «101» или «112» и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, который установлен законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам отдела надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым (далее - Пожарный надзор) проводить обследования и проверки производственных, хозяйственных, иных строений и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

5.3. Согласно статьи 37 Закона № 69-ФЗ должностные лица ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать своих сотрудников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, в том числе первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их развития и возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных прямых обязанностей на территории, в строения, сооружения и на иные объекты ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»;

- предоставлять по требованию должностных лиц Пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, в том числе о пожарной опасности, а также о происшедших пожарах и их последствиях;

- немедленно сообщать в пожарную службу охраны о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных.

5.4. Директор ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет личную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

5.5. Директор ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» своим приказом о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных лиц за пожарную безопасность определяет ответственность за противопожарное состояние, за содержание территории, помещений, эвакуационных путей, за проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и работах, за содержание первичных средств пожаротушения.

5.6. Согласно статье 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно законодательству Российской Федерации, несут:

- собственники имущества;

- руководители органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, либо распоряжаться имуществом, в том числе директор ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» в пределах их компетенции.

5.7. Лица, указанные в части 1 статьи 38 Закона № 69-ФЗ, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, за иные нарушения закона в сфере пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

6. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности

6.1. В рамках этой темы работники ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» в процессе инструктажа должны ознакомиться со статьями 1-64 главы 1 (Основные положения) Правил противопожарного режима.

7. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»

7.1. С целью обеспечения мер по предотвращению и тушению пожаров на ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» введен противопожарный режим.

Противопожарный режим - это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым и правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности администрации г. Симферополя, которые определяют комплекс организационно-технических мероприятий в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» по обеспечению пожарной безопасности.

7.2. Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» складывается из трех основных групп:

7.2.1. Мероприятия по установлению противопожарного режима.

7.2.2. Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния в здании, сооружениях, помещениях, участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках.

7.2.3. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании здания, сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т. п.

7.3. Противопожарный режим в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» включает:

- регламентирование порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- оборудование специальных мест для курения или полный запрет курения;
- оборудование всех помещений ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» табличками с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, фамилии и инициалов ответственного за противопожарное состояние в помещении;
- установление порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;
- установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной ветоши, спец. одежды;

- определение мест и допустимого количества хранения взрывопожароопасных веществ, одновременно находящихся в помещениях, на складе;
- установление порядка осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;
- определение действий работников при обнаружении пожара;
- установление порядка и сроков прохождения противопожарных инструктажей и обучения по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации и по программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности;
- запрет на выполнение каких-либо работ без проведения соответствующего инструктажа (в том числе, лица, не прошедшие вводный и первичный инструктажи к работе в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» не допускаются).

7.4. Противопожарный режим в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» устанавливается приказом директора ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта».

7.5. Поддержание надлежащего противопожарного порядка предполагает:

- приобретение и сосредоточение в установленных местах необходимого количества первичных средств пожаротушения;
- оборудование помещений ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» автоматической системой сигнализации;
- оборудование помещений ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» автоматической системой пожаротушения;
- поддержание в исправном состоянии пожарных кранов;
- поддержание в исправном состоянии гидрантов, оснащение их необходимым количеством пожарных рукавов и стволов;
- поддержание чистоты и порядка на территории;
- содержание наружного освещения на территории в исправном состоянии;
- поддержание в работоспособном состоянии оборудование оповещения людей о пожаре, включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию;
- поддержание дорог, проездов и подъездов к зданию, сооружениям, складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, всегда свободными для проезда пожарной техники;
- содержание в исправном состоянии противопожарных дверей, клапанов, других защитных устройств в противопожарных стенах и перекрытиях, а также устройств для самозакрывания дверей;
- своевременное выполнение работ по восстановлению разрушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих

отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования;

- поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны;
- недопущение установки глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов;
- содержание дверей эвакуационных выходов в исправном состоянии, свободно открывающимися;
- поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода.

7.6. Надзор и контроль за выполнением требований пожарной безопасности:

- проведение должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, плановых и внеплановых проверок по оценке противопожарного состояния и соблюдения установленного противопожарного режима в подразделениях ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»;
- своевременное представление контрольно-измерительных приборов противопожарного оборудования и инвентаря для градуировки в органы метрологической службы;
- представление инспекторам Пожарного надзора для обследования и оценки, используемых ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» помещений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.7. Обеспечение пожарной безопасности в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» достигается выполнением всех вышперечисленных мероприятий.

7.8. Директор ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» при разграничении ответственности подчиненных должностных лиц должен удостовериться, что каждый из них выполняет требования пожарной безопасности и обеспечивает их соблюдение подчиненными работниками.

7.9. В ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» соответствующими инструкциями регламентированы:

- порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара;
- порядок использования и содержания первичных средств пожаротушения;
- порядок содержания и контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной сигнализации и оповещения;
- порядок контроля состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций и инженерного оборудования;
- порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

- порядок проведения временных пожароопасных и огневых работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;
- порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и работники, ответственные за его проведение;
- порядок эвакуации и действия работников при возникновении пожара.

8. Обязанности и порядок действий работников ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений, рабочего места

8.1. При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т. п.) каждый работник обязан: немедленно сообщить об этом в пожарную службу охраны с мобильных телефонов любого сотового оператора по номеру телефона «101» или на номер единого оператора вызова экстренных служб «112» с указанием точного адреса ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»: город Симферополь, улица Николая Багрова, здание 9, место возникновения пожара, свою должность и фамилию, наличие угрозы людям, голосом оповестить о случившемся работников и спортсменов, которые находятся в здании, помещении, на этаже и т. д.

8.2. Принять меры по вызову к месту пожара директора ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» или лица его заменяющего, или вышестоящего должностного лица.

8.3. Задействовать систему оповещения людей о пожаре. Оповещение о пожаре работников ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», которые находятся в располагающихся рядом помещениях, осуществляется голосом, имеющимися техническими средствами оповещения.

8.4. Приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

8.5. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять посильные меры по тушению пожара имеющимися в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» первичными средствами пожаротушения. Это передвижные и переносные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь (огнетушители, внутренние пожарные рукава, песок, ведра т.д.).

8.6. Эвакуация людей в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- с целью обеспечения оперативной эвакуации работников и спортсменов на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае возникновения пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия работников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации;

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;

- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

- оказывать содействия пострадавшим;

- покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

8.7. Действия эвакуируемого в задымленных помещениях:

- входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, прикрываясь ею;

- двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, насколько возможно накрыв голову плотной тканью;

- в целях защиты органов дыхания от продуктов горения использовать персональные средства фильтрующего действия или влажную ткань, закрывающую рот и нос;

8.8. В случае невозможности эвакуации через эвакуационные выходы:

- уплотнить щели дверного проема, которые пропускают дым и токсичные продукты горения, смоченным водой материалом (шторы, полотенца и т. д.);

- подавать жестовые и голосовые сигналы о помощи. Запрещается открывать окна в целях сигнализации о бедствии, за исключением случаев эвакуации через окно;

- предпринять попытку с помощью подручных и спасательных средств (веревка, штормтрапы, шторы и др.) покинуть помещение (через окно, балкон, аварийный выход);

- при отсутствии такой возможности, надо лечь на пол, прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия пожарных или спасателей.

8.9. При эвакуации запрещается пользоваться лифтом.

8.10. По окончании эвакуации сверить списки находившихся в помещениях ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» людей с количеством эвакуированных, доложить директору ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» о результатах эвакуации и о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

8.11. Эвакуация материальных ценностей:

- эвакуацию материальных ценностей, служебной документации проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и здоровью нет явной угрозы;

- если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т. д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить;

- допускать к эвакуации материальных ценностей работников ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», который имеют средства индивидуальной защиты органов дыхания.

8.12. Директор ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» или лицо его заменяющее, должностные лица и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» прибыв к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность дежурные службы ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»;

- в случае угрозы жизни людей без промедления организовать их спасение, используя в этих целях имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (сигнализации и оповещения, пожаротушения, дымоудаления);

- если необходимо, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, перекрыть сырьевые, газовые, водяные и паровые коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, которые способствуют предотвращению развития пожара и задымления (отключение оборудования в зоне пожара производится дежурным персоналом ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», по распоряжению директора или лица, его заменяющего);

- прекратить все работы в здании, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», не участвующих в тушении пожара;

- возглавить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», которые принимают участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайших путей подъезда к очагу пожара;

- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны сведения о пожаре, пожароопасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, применяемых в деятельности или хранящихся в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», о местах возможного нахождения людей, конструктивных и технологических отличительных чертах объекта, близлежащих сооружений и строений, месторасположении пожарных гидрантов и прочих средств пожаротушения.

8.13. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

8.13.1. По окончании рабочего дня и в случае пожара работник, покидающий помещение последним, обязан произвести осмотр помещения и привести его в пожаровзрывобезопасное состояние: плотно закрыть все двери и окна, отключить все токоприемники (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии), выключить свет и отключить общеобменную вентиляцию (если вентиляция не отключается централизованно), выключить свет.

8.13.2. В соответствии с пунктом 6.24 СП7.13130-2013 для помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции.

8.13.3. В случае, если по окончании рабочего дня невозможно своими силами привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние, работник, покидающий помещение последним, обязан доложить об этом должностному лицу, и действовать по его указанию.

8.13.4. Запрещается по окончании рабочего дня оставлять помещение, находящееся в пожаровзрывоопасном состоянии.

8.13.5. Убедившись, что покидаемое помещение находится в пожаровзрывобезопасном состоянии, закрыть помещение на ключ. Сдать ключ под роспись на охрану.

План-схема действий при обнаружении пожара в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»

Действия	Порядок и последовательность действий	Исполнитель
1	2	3
Сообщение о пожаре	По телефон - с мобильных телефонов любого оператора «101» или по единому номеру экстренных служб «112». При сообщении с помощью телефона четко называют: адрес, место возникновения пожара, свою должность и фамилию. Включить автоматические системы противопожарной защиты, системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты.	Первый, обнаруживший пожар
Эвакуация людей и материальных ценностей	Сохранять спокойствие. В случае угрозы жизни людей организовать меры по быстрой и безопасной эвакуации людей и сохранности материальных ценностей, используя спасательные устройства, средства для защиты органов дыхания, открыть двери запасных эвакуационных выходов. Направлять людей, находящихся в здании, к эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации.	Работники, согласно штатному расписанию
Встреча подразделений пожарной охраны	Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, указать места размещения наружных пожарных гидрантов, предоставить планы эвакуации, проинформировать руководителя тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании, о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов, сильнодействующих ядовитых веществах и другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.	Директор или лицо, его замещающее или лицо, в установленном порядке назначенное ответственным за обеспечение безопасности в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»

9. Порядок проверки и сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации и др.

9.1. Проверка гидрантов.

Внешний (уличный) пожарный гидрант предназначен для отбора воды на пожарные нужды с помощью пожарной колонки. Внешний пожарный гидрант устанавливается в отдельном колодце и укрепляется на специальной пожарной подставке, являющейся фасонной частью водопроводной сети. Пожарные гидранты как внешние (уличные) так и внутренние пожарные краны не реже, чем через шесть месяцев должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале. Проверка работоспособности пожарных гидрантов осуществляется сотрудниками 1-го Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым (внешние противопожарные гидранты в количестве трех единиц установлены на территории ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта»). Внутренние противопожарные рукава установлены в здании ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» в специальных ящиках на каждом этаже в коридорах, холлах, в плавательных бассейнах. Проверка внутренних противопожарных кранов проводится в присутствии ответственных работников, назначаемых приказом директора ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта».

9.2. Зарядка огнетушителей.

Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового огнетушащего вещества (далее - ОТВ) или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (п. 5.7 НПБ 155-96 или п. 5.10 НПБ 156-96), но не реже сроков, указанных в Таблице 1.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров ОТВ (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы по одному из параметров ОТВ не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Таблица 1 Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

Используемое ОТВ	Срок (не реже)	
	проверка параметров ОТВ	перезарядки огнетушителя
Вода (вода с добавками)	Раз в год	Раз в год
Пена *	Раз в год	Раз в год
Порошок	Раз в год (выборочно)	Раз в 5 лет
Углекислота (диоксид углерода)	Взвешиванием раз в год	Раз в 5 лет
Хладон	Взвешиванием раз в год	Раз в 5 лет

* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного пенообразователя должны перезарядаться не реже одного раза в 2 года. Воздушно-пенные огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием, или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, или в которых фторсодержащий пенообразователь находится в концентрированном виде в отдельной емкости и смешивается с водой только в момент применения огнетушителей, должны проверяться с периодичностью, рекомендованной фирмой-изготовителем огнетушителей. Перезарядаться такие огнетушители должны не реже одного раза в 5 лет.

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должны обязательно проверяться в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

Порошковые огнетушители, установленные на автотранспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезарядаться не реже раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.

ОТВ, предназначенные для зарядки в огнетушитель, должны быть герметично упакованы, иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию, а также пройти входной контроль на проверку соответствия их основных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов.

ОТВ, не соответствующие по своим параметрам требованиям нормативной и технической документации, не должны применяться для зарядки в огнетушители.

Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям нормативно-техническим данным. Заряд водных и пенных огнетушителей полностью заменяется свежим.

Не допускается смешивать порошковые составы различных типов (АВСЕ, ВСЕ, Д и т. д.), так как это приводит к значительному ухудшению их эксплуатационных свойств и к снижению огнетушащей способности.

Запрещается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой.

Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в нормативно-технической или технической документации на данный огнетушитель. В том случае, если при перезарядке огнетушителя используют ОТВ с другой областью применения, чем рекомендовано в технической документации на огнетушитель (например, вместо порошка типа АВСЕ используют порошок типа ВСЕ или вместо заряда на основе фторсодержащего пенообразователя заливают в огнетушитель заряд на основе углеводородного пенообразователя, или вместо ОТВ одной марки заряжают в огнетушитель ОТВ другой марки или другой фирмы-изготовителя), то необходимо провести испытания огнетушителей (Свод правил от 01.05.2009 СП 9.13130.2009) и при получении положительных результатов внести соответствующие изменения в обозначение, в этикетку (или установить новую) и в паспорт огнетушителя.

Запрещается заряжать ОТВ в корпус огнетушителя сверх допустимого значения (особенно водных и пенных огнетушителей), т. к. это может привести к его разрушению при наддуве.

Неиспользованный заряд хладонового огнетушителя не допускается выпускать в атмосферу; он должен быть собран в герметичную емкость и подвергнут регенерации или утилизации.

Заряд водного или пенного огнетушителя должен быть собран в специальную емкость, проверен по основным параметрам и, в зависимости от полученных результатов, должен быть подвергнут процессу регенерации или утилизации.

Корпуса порошковых и газовых огнетушителей перед зарядкой ОТВ должны быть просушены. Наличие в них влаги не допускается.

Для создания давления в порошковых и хладоновых огнетушителях необходимо использовать сжатый азот или воздух, прошедшие через фильтры и осушитель. Точка росы используемых газов не должна быть выше минус 50 градусов С.

При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.

О проведенной перезарядке огнетушителя делается соответствующая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

Однако эти аппараты нельзя использовать при тушении электроустановок и проводов, находящихся под напряжением, а также щелочных материалов.

В верхней части углекислотных огнетушителей укреплен маховичок вентиля-запора, а сбоку находится раструб снегообразователя. Для приведения аппарата в действие необходимо повернуть раструб снегообразователя к огню, в левую руку взять рукоятку, а правой повернуть маховичок вентиля-запора против часовой стрелки до упора, направляя струю газа (снега) в очаг горения. Выбрасываемой из раструба снеговой массой покрыть горящую поверхность до прекращения горения. Углекислотные огнетушители используются для тушения любых загораний, в том числе при воспламенении электросетей и установок, находящихся под напряжением не более 380 В.

Для приведения в действие ручного порошкового огнетушителя необходимо поднести его к очагу горения, открыть вентиль газового баллончика и направить струю порошка на пламя. Эти огнетушители предназначены для тушения горящих электроустановок под напряжением и других загораний.

9.3. Внутренние пожарные краны.

При ликвидации возникшего в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» пожара важное значение отводится умению быстро использовать внутренние пожарные краны, которые вместе со стволом и пожарным рукавом (длиной от 10 до 20 м.), уложенным «гармошкой» или в «скатку», устанавливаются в шкафчиках и действуют от водопроводной сети.

На корпусе крана и рукаве имеются специальные соединительные головки. Чтобы привести пожарный кран в действие, необходимо сорвать пломбу, открыть дверцу шкафчика и раскатать рукав в направлении очага пожара. Затем рукав присоединяют к пожарному крану (если это не было сделано предварительно) и, поворачивая маховичок вентиля крана против часовой стрелки до предела, пускают воду. В том случае, когда с пожарным краном работают два человека, один из них раскатывает рукав и берет в руки ствол, а другой присоединяет рукав к крану и пускает воду.

10. Заключение

10.1. Проведение Инструктажа завершается проверкой соответствия знаний и умений работников ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», требованиям, предусмотренным Программой инструктажа, которую осуществляет работник, проводивший Инструктаж, либо иное лицо, назначенное директором ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта».

10.2. О проведении Инструктажа работники ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным Программой инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений работников ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», требованиям, предусмотренным Программой инструктажа, производится запись в журнале учета вводного противопожарного инструктажа.

10.3. Работники, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным Программой инструктажа, по итогам проведения Инструктажа, к работе в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта» не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

10.4. Инструктаж проводятся индивидуально или с группой лиц, работающих в ГБУ ДО РК «СШ водных видов спорта», в пределах помещения, пожарного отсека здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.